

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление НД Главного управления МЧС России по Республике Крым

(наименование территориального органа МЧС России)

295022 г. Симферополь, ул. Кечкеметская д.103 тел. 8(0652) 55-09-10

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона,
электронный адрес)

отдел надзорной деятельности по г. Керчь

(наименование органа государственного пожарного надзора)

298302 г. Керчь, ул. Комарова д.1 тел. 8(06561) 6-20-34, gpn.kerch@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 61 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 9», идентификационный код 9111009140 ОГРН 1149102178488 место нахождения - 298302, г. Керчь ул. Пирогова д. 12 - А

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения о проведении мероприятия по надзору Главного государственного инспектора г. Керчь по пожарному надзору № 61 от «28» августа 2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин «04» сентября 2018 г.: с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «05» сентября 2018 г., проведена внеплановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности по г.Керчь УНД ГУ МЧС России по Республике Крым старшим лейтенантом внутренней службы Заярским Сергеем Александровичем, в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 9», идентификационный код 9111009140, ОГРН 1149102178488 место нахождения - 298302, г. Керчь ул. Пирогова д. 12 - А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Завхозом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 9», Сымудовой Марией Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Наружная пожарная лестница не выполнена согласно с ГОСТ Р 53254-2009	(Пункт 24, Постановления от 25 апреля 2010 года №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»);	15.08.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по г. Керчь УНД
ГУ МЧС России по Республике
Крым старший лейтенант
внутренней службы Заярский С.А.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

« 05 » _____ 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« _ » _____ 2018 г.



(должность, фамилия, инициалы)