



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И
ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПО г. КЕРЧИ И ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ**

ул. Комарова, 4, г. Керчь, 298302

Предписание № 14-00188-01
“ 26 ” сентября 20 19 г.

г. Керчь, ул. Комарова, 4
(место вынесения)

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор – начальник территориального отдела по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Облиенкова Анна Николаевна

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Акта проверки № 14-00163 от 26.09.2019 г.

Наименование предприятия (ПБОЮЛ): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 9»

Юридический адрес: 298302, Республика Крым, город Керчь, улица Пирогова, дом 12-А

Фактический адрес: 298302, Республика Крым, город Керчь, улица Пирогова, дом 12-А

Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1149102178488, ИНН 9111009140, КПП 911101001

Руководитель: и.о. директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 9» Ризванова Гулнора Раббимовна согласно приказу управления образования Администрации города Керчи Республики Крым № 96-к от 29.07.2019 г. и трудовому договору № 44-2016 от 25.08.2016 г.

Представитель юридического лица: и.о. директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 9» Ризванова Гулнора Раббимовна согласно приказу управления образования Администрации города Керчи Республики Крым № 96-к от 29.07.2019 г. и трудовому договору № 44-2016 от 25.08.2016 г.

(наименование юридического лица (ф. и о. индивидуального предпринимателя), адрес)

УСТАНОВЛЕНО:


04.09.2019 г. в период с 10.30 по 13.00, с 13.45 по 14.45 на основании распоряжения Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 29 августа 2019 года № 14-00152, вынесенного с целью выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2019 год, утвержденного приказом Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю от 28.12.2018 № 223, проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 9», располагающегося по адресу: 298302, Республика Крым, город Керчь, улица Пирогова, дом 12-А, с отбором проб для проведения лабораторных исследований и проведением инструментальных замеров, в ходе которой выявлены нарушения

Ознакомлен (а) 

обязательных требований статей 11, 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10):

1. - п. 3.3 – спортивно-игровая площадка имеет твердое покрытие с неровностями и выбоинами;
2. - п. 4.9 – согласно справке о наполняемости классов, утвержденной руководителем учреждения, и предоставленного поэтажного плана учреждения площадь учебных кабинетов начальных классов (№№ 9, 8, 6, 7, 5, 23) не соответствует необходимой с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10, так как в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета не менее $2,5 \text{ м}^2$ на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий. На момент проверки количество детей и площадь указанных учебных кабинетов соответственно составила:
 - 1-А класс – 32 ребенка и 3-Б класс – 25 детей (обучение организовано во вторую смену) – $47,1 \text{ м}^2$,
 - 1-Б класс – 30 детей и 3-А класс – 28 детей (обучение организовано во вторую смену) – $47,3 \text{ м}^2$,
 - 2-А класс – 30 детей – $60,9 \text{ м}^2$,
 - 2-Б класс – 29 детей – $56,4 \text{ м}^2$,
 - 4-А класс – 29 детей – $61,2 \text{ м}^2$,
 - 4-Б класс – 29 детей – $47,4 \text{ м}^2$;
3. - п. 4.25 – в туалетах для девочек и мальчиков на момент проверки было установлено по одной умывальной раковине, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, так как в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 количество санитарных приборов определяется из расчета 1 умывальник на 30 девочек и 1 умывальник на 30 мальчиков (согласно утвержденной руководителем учреждения справке о наполняемости классов всего обучающихся в учреждении – 435 детей);
4. - п. 4.28 – в учебном кабинете № 11, на лестничных пролетах, в раздевалке для мальчиков, тренерской, лаборантской химии на потолке и стенах имеются следы затекания и признаки поражения грибом, сколы покрытия, трещины;
5. - п. 4.29 – ступени лестничного марша имеют механические повреждения, на полу в лаборантской физики имеются трещины;
6. - п. 5.8 – в кабинетах химии/биологии, физики отсутствуют подиумы для установки демонстрационных столов для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий;
7. - п.п. 5.10, 5.12, 5.13 – в кабинете технологии, не установлено необходимое количество оборудования, на момент проверки имелась одна швейная машина, 1 умывальная раковина для мытья рук, 1 электроплита, 1 холодильник;
8. - п. 6.10 – остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета в следующих помещениях: туалеты для девочек и мальчиков, коридоры 1-ого и 2-ого этажей, кабинет психолога, учебные кабинеты №№ 9, 11, 22, 17, 16, раздевалка для мальчиков, раздевалка для девочек, спортзал, процедурный кабинет, моечная кухонной и столовой посуды;
9. - п. 7.2.6 – в учебных кабинетах классные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованы местным освещением – софитами, предназначенными для освещения классных досок;
10. - п. 8.1 – отсутствует подводка холодного и горячего централизованного водоснабжения в учебных помещениях начальных классов (кабинеты №№ 5, 6, 7, 8, 9, 23), в кабинете физики, отсутствует подводка горячего водоснабжения к умывальным раковинам в кабинете химии/биологии, туалете для сотрудников пищеблока, в лаборантской физики к умывальной раковине подведена горячая вода, однако отсутствует смеситель.

Также в ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

Ознакомлен (а) 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08):

11. - п. 3.3 – моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды, не обеспечены подводкой холодной и горячей воды в полном объеме или обеспечены через отдельные краны, на моечных ваннах отсутствуют смесители;
12. - п. 3.4 – при обеденном зале столовой установлено 3 умывальника, что является нарушением указанного пункта СанПиН 2.4.5.2409-08, так как проектная мощность столовой составляет 102 посадочных места, что не соответствует необходимому количеству умывальников с учетом требований СанПиН 2.4.5.2409-08, а именно при обеденном зале столовой устанавливаются умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест;
13. - п. 3.6 – приточно-вытяжная система вентиляции помещения пищеблока находится в не рабочем состоянии;
14. - п.п. 4.1, 4.10 – для обработки сырого мяса и сырой рыбы используется одна моечная ванна;
15. - п. 8.9 – на пищеблоке отсутствует отдельный стол для обработки сырой птицы;
16. - п. 13.2 – в горячем и овощном цехах отсутствуют умывальные раковины для мытья рук с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями.

В ходе обследования помещений пищеблока выявлены нарушения требований СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»:

17. - п. 5.5 – полы в складском и производственных помещениях пищеблока имеют щели, плиточное покрытие изношено, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию.

С целью устранения выявленных нарушений и в соответствии со ст. 50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, предписывает:

Привести объект – **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 9»** в соответствии с требованиями статей 11, 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» **в срок 28 сентября 2020 г.**

(содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (исполнитель, продавец))

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 9».**

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Роспотребнадзора по г. Керчи и Ленинскому району по адресу: г. Керчь, ул. Комарова, 4 **в срок 28 сентября 2020 г.**

Ознакомлен (а) 

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Начальник территориального отдела
по г. Керчи и Ленинскому району
Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и
городу Севастополю

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)



(подпись)

Облиenkova A.H.
(фамилия, имя, отчество)

Расписка в получении Предписания

Предписание для исполнения получил: «26» сентября 2019 г.



(руководитель, должностное лицо,
уполномоченное руководителем
юридического лица или индивидуального
предпринимателя)



подпись



Ф.И.О.